

广东省住房和城乡建设厅

粤建质罚〔2025〕7号

行政处罚决定书

（法人）名称：广东大荣建设工程有限公司

统一社会信用代码：914453006947363530

住所（地址）：云浮市市区宝马路28号

2024年8月9日，广东省房屋市政工程施工暨住房城乡建设领域重点行业安全生产大检查第九督导组在云浮开展督导检查，发现你单位施工的郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程（一期）园区配套消防设施工程（±0.000以上阶段）项目的消防救援站首层现场正在使用的操作平台（长3.6m×宽0.95m×高3.8m，属危险性较大的分部分项工程）未编制专项施工方案，且存在高宽比（4:1）超出规范要求、未设置防倾覆措施等问题。2024年11月8日，郁南县住房和城乡建设局调查确定，该项目存在操作平台高宽比（4:1）超出规范要求、使用期间未设置防倾覆措施等问题。以上事实有《云浮市住房和城乡建设局关于提请暂扣广东大荣建设工程有限公司建筑施工企业安全生产许可证的请示》及其附件等证据证实。

上述行为表明你单位违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条第一款的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条，本机关于2025年2月28日向你单位发出了《行政处罚意见告知书》（粤建质告〔2025〕1号），你单位4月7日收到《行政处罚意见告知书》之日起5日内未向本机关书面提出陈述、申辩意见。

依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条第（三）项的规定，本机关决定给予你单位暂扣建筑施工企业安全生产许可证30日的行政处罚。暂扣时间从2025年4月21日至5月20日。依据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》第十八条，建筑施工企业安全生产许可证被暂扣期间，企业在全国范围内不得承揽新的工程项目。

你单位持有的安全生产许可证是电子证书，本机关关于处罚之日起在广东建设信息网“三库一平台”上标注暂扣《安全生产许可证》的起始时间。在《安全生产许可证》暂扣期届满前10个工作日，你单位认为经整改已符合安全生产条件，应向本机关提出解除暂扣安全生产许可证的申请。经复查合格，在暂扣期届满后本机关在广东建设信息网“三库一平台”上取消暂扣《安全生产许可证》标注。

若你单位对本处罚决定不服，可以自接到本决定书之日起60日内向广东省人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向广

州铁路运输中级法院提起行政诉讼，逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼，又不履行本行政处罚决定的，本机关将申请人民法院强制执行。复议或诉讼期间，本决定不停止执行。

本机关地址：广州市东风中路 483 号粤财大厦 34 楼

联系人：陈昌义，联系电话：020-83133711，传真：
020-83133587

广东省住房和城乡建设厅

2025 年 4 月 18 日

公开方式：主动公开

抄送：各地级以上市住房城乡建设主管部门。